



SYMBOL	BESKRIVELSE
--------	-------------

BESKRIVELSE

1. ASPIRASJONSDETektor ASD531/532 1-RØR
2. IQ8FCT
3. STRØMFORSYNING SPS2416G

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
-	+	C	NC	NO	C	NO*	NC*						-	+
OPTO INPUT		RELAY ALARM I		FAULT *Normal Operatoin										11-30VDC
ASD 531/532														

Nortek
 SECURITY & TECHNOLOGY
 Strandveien 2F
 3050 Mjøndalen
 Tlf: +47 31 41 51 40
 www.nortek.st

ASD531/532 til IQ8FCT

Mats E. Siitonen	Utgave 1	Ark 1/1
------------------	----------	---------